



Zertifikat Nr.: 1609-6548

Antragsteller: Winkelmann Sp. z o.o., ul. Jaworzynska 277, PL- 59-220 Legnica

vom: 15.09.2016

Gestützt auf das Reglement ZW 101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Werkprüfstände für Wärmeverlustmessungen

Bezeichnung: Interne Beheizung

Typen: 30 bis 2000 Liter Inhalt

DN: - PN: - tmax= -°C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW 115 (01/16)

Gültigkeit: 30.11.2019

Bemerkungen / Auflagen:

Die Kalibrierung der Messinstrumente ist jährlich fortzuführen.

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Zertifizierungsstelle Wasser


Javier Fernandez
Leiter

Rubrik: Werkprüfstände für Wärmeverlustmessungen
Bezeichnung: Interne Beheizung

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h	Inhalt	Index	Metrologische Klasse
30 bis 2000 Liter Inhalt	-	-	-					
